



190314342245
有效期至2025年04月29日止



NO. W2022-WT0449

检验检测报告

委托单位
样品名称
▼魏县疾病预防控制中心
生活饮用水（末梢水）

样品名称 生活饮用水（末梢水）
受检单位 魏县自来水公司
委托单位 魏县疾病预防控制中心
检验类别 委托检验

河北恒一联华检测科技有限公司

注意事项:

- 1、报告无“检验检测专用章”、“CMA章”和“骑缝章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制报告（全文复制除外）。报告复印件未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。 4、报告涂改无效。
- 5、本检验机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，仅证明本样品所检验检测项目的符合性情况，委托检验结果仅对来样负责，未经本检验机构批准，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传，委托报告中的第三方信息由委托方提供并对其真实性负责。
- 6、对检验结果有异议的，可以自收到报告之日起7个工作日内向我单位提出异议；对于监督检验，向负责实施抽检的行政管理部门提出申请，按照有关规定执行，逾期未提出异议，视为认可检验结果。
- 7、本公司竭诚为您服务，真诚欢迎多提宝贵意见。

电话：0310-5602962

网址：<http://www.hengyijiance.com>

邮箱：hengyilianhua@163.com

地址：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园A座第16、17层

河北恒一联华检测科技有限公司

检验检测报告

NO. W2022-WT0449

共 3 页 第 1 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	样品编号	W2022-WT0449
委托单位	魏县疾病预防控制中心	检验检测类别	委托检验
受检单位	魏县自来水公司	委托单位 联系信息	17631397583
采样地点	魏县美康小区	样品来源	委托送样
采样人	--	采样时间	2022年5月24日
送样人	连元成	收样时间	2022年5月24日
收样人	贾雪艳	样品数量	5LP+2. 5LP+1LG+0. 5LG+2*20m LG+0. 5LW
检验检测日期	2022-05-24~2022-05-26	样品状态描述	无色透明液体
检验检测依据	GB 5749-2006		
检验检测项目	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度（散射浑浊度单位）、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）		
检验检测结论	经检验，该样品所检项目符合GB 5749-2006规定的要求。  签发日期：2022年6月5日		
备注	结果仅适用于客户提供的样品		

批准人：

申强

审核人：

宋欣

编制人：

孙明辉

NO. W2022-WT0449

样品名称
委托单位
魏县疾病预防控制中心
生活饮用水（末梢水）检验检测
04045

河北恒一联华检测科技有限公司

检验检测报告（附页）

NO. W2022-WT0449

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目	计量单位	检验方法	技术要求	检验检测结果	判定
1	总大肠菌群	MPN/10 0mL	GB/T 5750.12- 2006 /2.1	不得检出	未检出(<2)	符合
2	耐热大肠菌群	MPN/10 0mL	GB/T 5750.12- 2006 /3.1	不得检出	未检出(<2)	符合
3	大肠埃希氏菌	MPN/10 0mL	GB/T 5750.12- 2006 4.1	不得检出	未检出(<2)	符合
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12- 2006 /1.1	≤100	未检出(<1)	符合
5	砷	mg/L	GB/T 5750.6- 2006/1.5	≤0.01	0.002	符合
6	镉	mg/L	GB/T 5750.6- 2006/1.5	≤0.005	<0.00006	符合
7	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6- 2006/10.1	≤0.05	<0.004	符合
8	铅	mg/L	GB/T 5750.6- 2006/1.5	≤0.01	0.0002	符合
9	汞	mg/L	GB/T 5750.6- 2006/1.5	≤0.001	<0.00007	符合
10	硒	mg/L	GB/T 5750.6- 2006/1.5	≤0.01	0.0004	符合
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5- 2006/4.1	≤0.05	<0.002	符合
12	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 /3.2	≤1.0	0.2	符合
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006 /5.3	≤10(地下水源限制 时为20)	1.20	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8- 2006/附录A	≤0.06	0.02125	符合
15	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8- 2006/附录A	≤0.002	<0.00021	符合
16	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10- 2006/13.1	≤0.7	<0.23	符合
17	色度(铂钴色度单 位)	度	GB/T 5750.4- 2006/1.1	≤15	<5	符合
18	浑浊度(散射浑浊度 单位)	NTU	GB/T 5750.4- 2006/2.1	≤1(水源与净水技 术条件限制时为3)	<0.5	符合
19	臭和味	/	GB/T 5750.4- 2006/3.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合



河北恒一联华检测科技有限公司

检验检测报告（附页）

NO. W2022-WT0449

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目	计量单位	检验方法	技术要求	检验检测结果	判定
20	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006/4.1	无	无	符合
21	pH	/	GB/T 5750.4-2006/5.1	不小于6.5且不大于8.5	8.22	符合
22	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006/1.5	≤ 0.2	0.081	符合
23	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006/1.5	≤ 0.3	0.008	符合
24	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006/1.5	≤ 0.1	0.002	符合
25	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006/1.5	≤ 1.0	0.0009	符合
26	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006/1.5	≤ 1.0	0.020	符合
27	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006/2.2	≤ 250	5.76	符合
28	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006/1.2	≤ 250	27.6	符合
29	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006/8.1	≤ 1000	178	符合
30	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006/7.1	≤ 450	140	符合
31	耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2006/1.1	≤ 3 （水源限制，原水耗氧量 $>6\text{mg/L}$ 时为5）	1.39	符合
32	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006/9.1 4	≤ 0.002	< 0.002	符合
33	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4-2006/10.2	≤ 0.3	< 0.025	符合
34	氨氮（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006/9.1	≤ 0.5	< 0.02	符合
以下空白						

