



240313343857
有效期至2030年05月30日止

水质检测报告

报告编号: ZHBG2026276

委托单位: 魏县自来水公司

样品名称: 西南温水厂

检验类别: 委托检验 (第三季度)

报告日期: 2026 年 9 月 9 日

魏县质衡水质检测有限公司



注意事项

1. 报告无我单位检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效, 报告涂改无效。
2. 未经本单位书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 报告。
3. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
4. 委托检验仅对委托方提供的样品负责; 委托检验报告中的第三方信息由委托方提供并对其真实性负责。
5. 若对检验报告有异议, 可在十五日内提出书面申请, 逾期不予受理。
6. 若无特殊说明, 委托样品一般保留 15 天, 逾期将按我单位规定自行处理。



通信地址: 河北省邯郸市魏县天河路路南魏祠西侧天雨路路北

邮政编码: 056800

电子邮箱: wxzhszjc@163.com

业务电话: 19930819195

报告编号: ZHBG2026276

魏县质衡水质检测有限公司

水质检测报告

序号	检测项目	检测方法	计量单位	方法定量限	检验结果	限值	结果判定
1	臭和味	GB/T 5750.4-2023/6.1	—	—	无	无异臭、异味	符合
2	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023/7.1	—	—	无	无	符合
3	pH 值	GB/T 5750.4-2023/8.1	—	—	8.00	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
4	浑浊度	GB/T 5750.4-2023/5.1	NTU	0.5	<0.5	1	符合
5	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023/4.1	度	5	<5	15	符合
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023/10.1	mg/L	1.0	144	450	符合
7	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023/11.1	mg/L	—	170	1000	符合
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023/4.1	mg/L	0.05	1.60	3	符合
9	氟化物	GB/T 5750.5-2023/6.2	mg/L	0.1	0.190	1.0	符合
10	氯化物	GB/T 5750.5-2023/6.2	mg/L	0.15	9.41	250	符合
11	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023/6.2	mg/L	0.15	0.757	10	符合
12	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023/6.2	mg/L	0.75	24.5	250	符合
13	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023/12.1	mg/L	0.001	<0.001	1	符合
14	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2023/13.1	mg/L	0.004	<0.004	0.05	符合
15	氨 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023/11.1	mg/L	0.02	<0.02	0.5	符合
16	砷	GB/T 5750.6-2023/9.1	mg/L	0.001	<0.001	0.01	符合
17	汞	GB/T 5750.6-2023/11.1	mg/L	0.0001	<0.0001	0.001	符合
18	铅	GB/T 5750.6-2023/14.2	mg/L	0.001	<0.001	0.01	符合
19	硒	GB/T 5750.6-2023/10.1	mg/L	0.0004	<0.0004	0.01	符合
20	铜	GB/T 5750.6-2023/7.2	mg/L	0.20	<0.20	1.0	符合
21	铁	GB/T 5750.6-2023/7.2	mg/L	0.30	<0.30	0.3	符合
22	锌	GB/T 5750.6-2023/7.2	mg/L	0.050	<0.050	1.0	符合
23	锰	GB/T 5750.6-2023/7.2	mg/L	0.1	<0.10	0.1	符合